

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024010

Product **Isoblace Basic**

Houder **Blace International**
Terneuzen

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

Rapport

A-4521-2-RA-001

PEUTZ

Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum

2024-05-08

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Blace International B.V.
Productnaam	Isoblace Basic
Dikte	4 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Laminaat, 6-10 mm

Geldig tot

2029-05-08

Nederlandse Stichting Geluidshinder

